

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №28 «КОЛОСОК»
357600, г.Ессентуки, ул. Партизанская, 5-а
Тел (87934)7-30-70 /факс (87934) 7-30-97 E-mail: sadikkolosok28@mail.ru

Начальнику
Управления образования
Администрации г. Ессентуки
М.Ю.Некрасовой

30 апреля 2025г.

АКТ

Проведения всероссийского учения по действиям сотрудников охраны, обучающихся и работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности по комплексному сценарию «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом» в МБДОУ детском саду №28 «Колосок».

Вид проводимой тренировки: Проведения всероссийского учения в МБДОУ детском саду №28 «Колосок» и сотрудников охраны при захвате заложников и получении сигнала гражданской обороны «Внимание Всем!

Проведение целевого инструктажа с участниками тренировки при совершении преступления террористической направленности, и срабатывании на территории МБДОУ взрывного устройства, доставленного БПЛА

Место проведения тренировки: г. Ессентуки, ул. Партизанская 5а

Время проведения тренировки: 30 апреля 2025года с 11-00 до 13-00

Тема тренировки: «Действия сотрудников охраны, обучающихся и работников объектов образовательных организаций при захвате заложников и срабатывании на территории образовательной организации взрывного устройства, доставленного беспилотным летательным аппаратом».

Отрабатываемые вопросы:


- готовность педагогических работников МБДОУ детского сада №28 «Колосок» к действиям при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности;
- проверка работоспособности системы оповещения, а также взаимодействия сотрудников образовательной организации с оперативными службами.
- совершенствование знаний и навыков персонала и воспитанников сада в действиях по сигналам оповещения при возникновении ЧС в здании сада.
- принятие мер по ограждению опасной зоны с учетом радиуса возможного поражения и недопущения в нее людей и транспортных средств.
- принятие мер к эвакуации людей из опасной зоны.

Руководитель тренировки: Заведующий Ю.В.Кравцун

Оценка за проведенную тренировку: «удовлетворительно»

Анализ проведенной тренировки: итоги тренировки в целом положительные, система автоматической противопожарной защиты сработала, кнопка тревожной сигнализации (КТС) исправна, цели и задачи тренировки достигнуты.

Заведующий


Ю.В. Кравцун